



主制御盤  
一次側電源引込位置  
三相交流 200V/220V 50HZ/60HZ  
1.5KW 3.5KVA+E

(主制御盤接続まで装置除外工事)  
主制御盤 ELB プレーカトリップ  
警報接点出し(無電圧a接点)

土 間(参考)  
勾配 前後勾配 1/100以下  
左右勾配 水平  
コンクリート  $\phi$ 150以上  
Fc=21N/mm<sup>2</sup>  
D10 @200  
碎石150