


側面図(参考図)



一次側電源ブレーカボックス
(20A E L B)
三相交流 200/220V 50/60 H Z
1.5KW 3.5KVA

(別途工事) 制御盤繋ぎ込みまで
ブレーカー付 (接点出し) (ELB仕様)

土 間(参考)
勾配 前後勾配 1/100以下
左右勾配 水平
コンクリート ϕ 150以上
 $F_c = 21 \text{ N/mm}^2$
D10 @200
碎石150

图中的()内に記入している数字は、ハイルーフ仕様NPG-**H型の場合の寸法です。